

Działdowo dnia 25.01.2018r.

RPZ.271.1.2018

**Dotyczy przetargu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo.**

Odpowiedź na zapytanie złożone przez jednego z oferentów:

**Pytanie**

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyrażą zgodę na zamianę studni betonowych dn 1200 na studnie z tworzywa sztucznego (PE lub PP) z zastosowaniem wszystkich wymaganych elementów jak dla studni betonowej. tj. odpowiedniej podstawy z kietą wraz z nastawnymi kielichami połączeniowymi, trzonu (nadstawek) studni, uszczelki połączeniowych elementy studni, komina (stożka) redukcyjnego włączowego (jeżeli będzie wymagany), pierścienia odciążającego, regulację wysokości położenia włazu na pierścieniu odciążającym, stopni włączowych.

**Z up. WÓJTA GMINY**

**mgr inż. Jan Świniarski**  
Sekretarz Gminy