

Działdowo dnia 21.03.2018r.

RPZ.271.3.2018

**Dotyczy przetargu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo.**

Odpowiedź na zapytanie złożone przez jednego z oferentów:

**Pytanie**

W związku z postępowaniem dotyczącym przetargu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat Gmina Działdowo; prosimy o sprecyzowanie i potwierdzenie zapisu specyfikacji technicznej, zezwalającej na stosowanie oprócz studni betonowych Dn. 1200 mm, alternatywnie studnie PRO Dn.600 z włazem D 400 – studnie posiadające Aprobatę techniczną zezwalającą na umieszczenie w pasie drogowym

**Odpowiedź**

Zamawiający wyrażą zgodę na alternatywne zastosowanie studni PRO Dn.600 z włazem D 400 – studnie posiadające Aprobatę techniczną zezwalającą na umieszczenie w pasie drogowym

**WÓJT**  
*mgr inż. Paweł Cieśliński*