

Działdowo, dnia 22 listopada 2022 r.

FZK.271.20.2022

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

PYTANIA WYKONAWCÓW DO SWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **podstawowym bez przeprowadzania negocjacji** na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo”

Odpowiedź na pytanie złożone przez Oferenta:

Pytanie nr 1:

1. Z uwagi na duże rozbieżności pomiędzy przedmiarem, analizą środowiskowo-ekonomiczną oraz projektem technicznym prosimy o jednoznaczne określenie jaką moc ma posiadać kocioł na pellet. Przedmiar wskazuje na 24 kW, analiza na 12 a rzut branży sanitarnej 30 kW (tutaj odczyt jest utrudniony z uwagi na słabą jakość rysunku). Koszt kotła ma duże znaczenie dla końcowej kwoty zamówienia.

Odpowiedź:

Należy przyjąć kocioł na pellet o mocy 30 kW.


WOJT
Mirostaw Zieliński