



Działdowo, dnia 06.02.2023 r.

HK.9027.2.4.2023

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Turza Wielka (zaopatruje w wodę miejscowości: Turza Wielka, Niestoja, Filice, Burkat)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Turza Wielka.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została sporządzona za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Turza Wielka w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie na podstawie wyników badania próbki wody pobranej w dniu 23.05.2022 r. w ramach kontroli urzędowej z punktu zgodności wyznaczonego na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Turza Wielka stwierdził, że woda ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zgodnie z §21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi należy stwierdzić wówczas, gdy przyjęte działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości dostarczanej wody nie są wystarczające do osiągnięcia wartości parametrycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania sprawozdania z badań. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego, termin prowadzenia działań naprawczych może zostać wydłużony do 60 dni. Jest to termin pozwalający na prowadzenie działań naprawczych, wykonanie kolejnych badań jakości wody.

Dopiero w przypadku braku, w ww. terminie, doprowadzenia wody do należytej jakości, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia określając termin trwania przekroczenia oraz dopuszczalną wartość parametryczną jaką w tym czasie może osiągnąć dany parametr.

Biorąc pod uwagę §21 ust. 3 lit.a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), w dniu 26.05.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał zgodę na 30 dni, na prowadzenie przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie działań naprawczych tj. do dnia 24.06.2022 r.

Po przeprowadzeniu przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie działań naprawczych, które polegały na płukaniu instalacji wodociągowej oraz prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody, a także na podstawie Sprawozdania z badania próbki wody pobranej z punktu zgodności wodociągu publicznego Turza Wielka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie w dniu 28.06.2022 r. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Turza Wielka.

Próbki wody w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w 2022 r. pobierano z punktów zgodności wyznaczonych na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Turza Wielka, w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B oraz w zakresie substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 1 i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tabela Nr 1, załączniku nr 1 część B oraz załączniku nr 1 część C tabela nr 1 i nr 2, załączniku nr 1 część D tabela nr 1 i 2 oraz załącznika nr 4 część A i B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie

mgr Grażyna Mówińska
Specjalista zdrowia publicznego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo