

### Informacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli OR.1710.3.2023

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | <b>Znak sprawy</b>                        | OR.1710.3.2023  |
| 2. | <b>Nazwa organu prowadzącego kontrolę</b> | Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie  |
| 3. | <b>Nazwa podmiotu kontrolowanego</b>      | Gmina Działdowo, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie  |
| 4. | <b>Tematyka przeprowadzonej kontroli</b>  | Kontrola w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków w Uzdowie.  |
| 5. | <b>Data rozpoczęcia kontroli</b>          | 13.03.2023 r.   |
| 6. | <b>Data zakończenia kontroli</b>          | 23.03.2023 r.   |
| 7. | <b>Badany okres</b>                       | Rok 2023  |
| 8. | <b>Zalecenia pokontrolne</b>              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Podjąć działania w celu wyeliminowania występowania przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych,</li><li>2. Podjąć natychmiastowe działania modernizacyjne,</li><li>3. Prowadzić na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję wszystkich wytwarzanych odpadów</li></ol> |